

1.

De: Rogério Xavier da Costa
Enviado em: sexta-feira, 16 de outubro de 2020 17:01
Para: Marcos Antonio B. Guimaraes; Josiglei Delfino Medeiros
Cc: NTI - JFPB
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS:: PE 05/2020 Justiça Federal da Paraíba - JFPB

Prezado Pregoeiro,

Seguem as respostas aos questionamentos levantados.

Att.

Rogério Xavier
NTI - JFPB

Questionamentos:

1. Qual é o ano de start-up do Data Center? Resposta: 2018
2. Qual é o ano de start-up do grupo gerador? Resposta: 2018
3. Qual é a capacidade em litros do tanque de combustível do grupo gerador? Resposta: Atualmente está operando com tanque externo de 50 litros
4. Quantos litros devem ser previstos para fornecimento mensal e anual? Resposta: Variável. No último ano foram gastos 30 litros
5. Qual o limite anual de fornecimento de diesel do grupo gerador? Resposta: Variável
6. Qual é o tipo de diesel utilizado? S10
7. O fornecimento de diesel é de responsabilidade da CONTRATANTE, sendo o abastecimento de responsabilidade da Contratada, esta correto o entendimento? Resposta: Não. A previsão é de haver a reposição pela CONTRATADA quando da manutenção preventiva.
8. Qual é o ano de fabricação e start-up da UPS? Resposta: 2017 e 2018
9. Qual é o modelo da UPS? Resposta: DELTA HPH-20B - B
10. Qual é modelo das baterias das UPS? Não identificado
11. Qual é a corrente (Ah) e tensão (V) de cada bateria? Resposta: 20 baterias 12V/7A em cada UPS.
12. Quando foi realizada a última troca de baterias? Resposta: Nunca foram trocadas. Qual é o ano das baterias atuais? Resposta: 2017
13. O fornecimento de baterias para substituição é de responsabilidade da CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da Contratada apenas a instalação. Esta correto o entendimento? Resposta: Sim. O fornecimento ou o ressarcimento pela troca é de responsabilidade da CONTRATANTE e a instalação pela CONTRATADA.
14. Qual é a potência de cada máquina de ar? Resposta: 83.000 Btus
15. Qual é o ano de fabricação e start-up das máquinas de ar? Resposta: 2017 e 2018
16. Qual é o modelo das máquinas de ar? Resposta: Gemelo APG-SC-26-17
17. Já foi trocado o compressor de alguma das máquinas? Quantas? Resposta: Não. Qual foi a data da última troca? Resposta: Não foram trocadas.
18. O Cilindro do sistema de combate está carregado com 49 kg de gás FM200? O cilindro está cheio ou vazio? Resposta: Cheio.
19. O fornecimento do gás de combate é de responsabilidade da CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da Contratada os serviços para Recarga de gás de combate. Esta correto o entendimento? Resposta: Sim. O fornecimento ou o ressarcimento pela troca é de responsabilidade da CONTRATANTE e a instalação pela CONTRATADA.

20. Qual é a data da última troca do filtro do sistema de detecção precoce? Resposta: O filtro não foi trocado.

21. Existe alguma pendência referente a troca de peças em aberto? Resposta: Sim. A troca de um HD do DVR.

22. Alguma manutenção pontual ou corretiva em aberto? Resposta: Sim. Estamos necessitando da instalação definitiva de tanque de combustível externo do grupo gerador. O tanque atual está instalado de modo provisório.

23. Algum equipamento está com defeito ou parado/quebrado? Resposta: Não. Mas hoje estive no local para levantamento de informações e verifiquei que o sistema UPS está avisando da necessidade de troca de baterias.

Referente ao item:

“3. Manutenção Mensal:

10. Mensalmente, durante as manutenções preventivas, a empresa contratada deverá observar o nível de combustível do gerador e, caso necessário, deverá completá-lo até o nível de abastecimento máximo.”

24. Qual é o limite mensal e anual para abastecimento de diesel do grupo gerador? Resposta: Variável

-----Mensagem original-----

De: Marcos Antonio B. Guimaraes

Enviada em: sexta-feira, 16 de outubro de 2020 13:26

Para: Rogério Xavier da Costa; Josiglei Delfino Medeiros

Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS:: PE 05/2020 Justiça Federal da Paraíba - JFPB

Ao NTI, para conhecimento e esclarecimentos pertinentes, nos termos do Dec.1024/19.

Marcos Antônio Braga Guimarães
Pregoeiro

De: menon@presencialconsultoria.com.br [menon@presencialconsultoria.com.br]

Enviado: sexta-feira, 16 de outubro de 2020 12:08

Para: CPL

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS:: PE 05/2020 Justiça Federal da Paraíba - JFPB

prezados, bom dia.

Por favor, submetemos os questionamentos abaixo junto ao Órgão.

SEÇÃO XV – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 15.

Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@jfpb.jus.br <<mailto:cpl@jfpb.jus.br>>, até as 19 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

Questionamentos:

1. Qual é o ano de start-up do Data Center?
2. Qual é o ano de start-up do grupo gerador?
3. Qual é a capacidade em litros do tanque de combustível do grupo gerador?
4. Quantos litros devem ser previstos para fornecimento mensal e anual?
5. Qual o limite anual de fornecimento de diesel do grupo gerador?
6. Qual é o tipo de diesel utilizado?
7. O fornecimento de diesel é de responsabilidade da CONTRATANTE, sendo o abastecimento de responsabilidade da Contratada, esta correto o entendimento?
8. Qual é o ano de fabricação e start-up da UPS?
9. Qual é o modelo da UPS?
10. Qual é modelo das baterias das UPS?
11. Qual é a corrente (Ah) e tensão (V) de cada bateria?
12. Quando foi realizada a última troca de baterias? Qual é o ano das baterias atuais?
13. O fornecimento de baterias para substituição é de responsabilidade da CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da Contratada apenas a instalação. Esta correto o entendimento?
14. Qual é a potência de cada máquina de ar?
15. Qual é o ano de fabricação e start-up das máquinas de ar?
16. Qual é o modelo das máquinas de ar?
17. Já foi trocado o compressor de alguma das máquinas? Quantas? Qual foi a data da última troca?
18. O Cilindro do sistema de combate está carregado com 49 kg de gás FM200? O cilindro esta cheio ou vazio?
19. O fornecimento do gás de combate é de responsabilidade da CONTRATANTE , sendo de responsabilidade da Contratada os serviços para Recarga de gás de combate. Esta correto o entendimento?
20. Qual é a data da última troca do filtro do sistema de detecção precoce?
21. Existe alguma pendência referente a troca de peças em aberto?
22. Alguma manutenção pontual ou corretiva em aberto?
23. Algum equipamento está com defeito ou parado/quebrado?

Referente ao item:

“3. Manutenção Mensal:

10. Mensalmente, durante as manutenções preventivas, a empresa contratada deverá observar o nível de combustível do gerador e, caso necessário, deverá completá-lo até o nível de abastecimento máximo.”

24. Qual é o limite mensal e anual para abastecimento de diesel do grupo gerador?

Atenciosamente,